



Директору МБУ ДО МО Плавский район «Дом детского творчества»

Умновой Е.А.

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ПЛАВСКОГО РАЙОНА**

ул. Орлова, 2А, г. Плавск,
Тульская область, Россия, 301470

Of 057058

№ 202004

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой Плавского района Тульской области проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в МБУ ДО МО Плавский район «Дом детского творчества».

Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач, определенных в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ.

Согласно п. 3 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, одним из основных принципов законодательства в градостроительной деятельности, является обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 утверждены СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001 (далее - СНиП 35-01-2001).

СНиП 35-01-2001, предусматривает технические требования к оборудованию входа (выхода) зданий и сооружений для маломобильных групп.

В соответствии с п. 7.1.8 СНиП 35-01-2001, при входах в здания массового посещения (учреждения социального назначения и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.

ПЛ № 057058

Данная мнемосхема, должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.

Пунктом 5.5.4. СНиП 35-01-2001, установлено что визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.

В ходе проверки установлено, что здание МБУ ДО МО Плавский район «Дом детского творчества», расположенное по адресу: Тульская область, г.Плавск, ул. Победы, д. 20, не оборудовано средствами обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, к данному объекту социальной инфраструктуры, а именно: при входе в здание, не установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения).

Допущенные нарушения федерального законодательства стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей работниками МБУ ДО МО Плавский район «Дом детского творчества», формального к ним отношения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора Плавского района, принять меры по устранению отмеченных нарушений законодательства, а также причин и условий им способствующих.

О дате и времени рассмотрения представления уведомить письменно прокурора Плавского района.


За допущенные нарушения действующего законодательства, а также ненадлежащее исполнения своих служебных обязанностей решить вопрос о привлечении в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ к дисциплинарной ответственности виновных лиц, предоставив копии приказов (распоряжений) о наказании виновных лиц.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору Плавского района в письменной форме.

И.о. прокурора района

советник юстиции

В.А.Королёв, тел. 2-21-64

 В.В. Пирогова